

## OCORRÊNCIA

Conforme item 13.4.4 (Inspeção em caldeiras), foi realizado a inspeção extraordinária em caráter de exames externos e internos da caldeira entre o período de 15/02/2026 a 15/02/2026.

**Constata-se que o equipamento encontra-se em condição segura de operação, atendendo aos requisitos estabelecidos pela NR-13 (Norma Regulamentadora nº 13), conforme Portaria MTb nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como aos critérios técnicos e de segurança física da instalação, sob responsabilidade técnica da empresa Alfa Service.**


O relatório de inspeção será entregue ao proprietário e/ou responsável pelo vaso de pressão, em conformidade com os requisitos estabelecidos na NR-13 (Norma Regulamentadora nº 13) vigente, especialmente quanto à formalização, rastreabilidade e conteúdo mínimo do relatório técnico de inspeção de segurança.

Atendendo ao disposto no item 13.3.8 da NR-13, os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta norma devem ser elaborados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data de conclusão da inspeção.

Observação: As demais recomendações técnicas, resultados dos ensaios e conclusões detalhadas serão apresentados no relatório de inspeção de segurança completo, a ser emitido posteriormente a esta inspeção extraordinária do equipamento, conforme os requisitos normativos aplicáveis.

**A PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA NÃO PODERÁ EXCEDER A: FEVEREIRO DE 2027**

INSPEÇÃO REALIZADA  
ALFA SERVICE  
Renato Rodrigues Borges  
REGISTRO 1008294713D

  
Renato Rodrigues Borges  
Eng. Mecânico  
CREA: 1008294713D-GO

Segunda Feira, 16 de Fevereiro de 2026 